



AERECO EFA-581 Légvezető elem  
Δp= 40 Pa, V= 70 m³/h  
Tervezett ajtórács 400\*100mm.

		Zöldépítéskft. Mezőberény, Madách Imre u. 2. mobil: 20/9477-995, iroda: 20/511-3401 e-mail: zoldepit@ gmail.com	
Ez a terv a Zöldépítéskft. szellemi tulajdona. Másnak való átadása, másolása vagy egyéb módon való sokszorosítása csak a tulajdonos írásbeli engedélyével lehetséges.			
Munka megnevezés:	<b>LÉGTECHNIKA I.EMELET ALAPRAJZ</b>	Rajzszám:	<b>GI-2</b>
Építész:	DIG BUILD* Környezetvédelmi és Szolgáltató KFT. 5700 Gyula, Nagyvéradi út 64 Tel.: +36-66-646-538 email: digbuild@digbuild.hu	Méretarány:	<b>1:50</b>
Építész helye:	Moson és Iroda épület kialakításának kiveteli terve-Gépészet tervezet 5700 Gyula, Nagyvéradi út 64., hrsz.: 1950/2 és 5700 Gyula, Nagyvéradi út 66., hrsz.: 1947	Tervezés dátum:	<b>TSZ 5/T/2025.01.10.</b>
Rajzolónév:	MEGYERI NORBERT	Tervezőnév:	ZOLNAI GYÖRGY
		Datum:	2025. 01.
		Terv fajta:	KIVITELEZESI TERV